

Appareil n°10695  
RESIDENCE LES ORMES - 6 AVENUE JEAN  
MOULIN 93100 MONTREUIL  
Période du 01/11/2021 au 31/12/2022

### VISITES

Type	Nombre	Dernière visite
Visite d'entretien	4	08/03/2022
Contrôle Câble/Courroie et Parachute	1	30/11/2021
Etude de sécurité	0	27/04/2021

### Détail des visites

Type	Date-heures	Technicien	Opérations effectuées & Observations
Visite d'entretien	Le 08/03/2022	CASIMIR Marx-Antoine	Contrôle des portes/serrures Essai du téléphone hors tension Arrêts aux niveaux Voyants/boutons/afficheurs
Visite d'entretien	Le 25/01/2022	SADECCALY Adnane	VISITE Contrôle des portes/serrures Essai du téléphone hors tension Arrêts aux niveaux Voyants/boutons/afficheurs
Visite d'entretien	Le 29/12/2021	CASIMIR Marx-Antoine	Contrôle des portes/serrures Essai du téléphone hors tension Arrêts aux niveaux Voyants/boutons/afficheurs
Contrôle Câble/Courroie et Parachute	Le 30/11/2021	CASIMIR Marx-Antoine	Contrôle Câbles/Courroie : Bon Contrôle Parachute/limiteur/poulie tendeuse : Bon
Visite d'entretien	Le 25/11/2021	CASIMIR Marx-Antoine	Contrôle des portes/serrures Essai du téléphone hors tension Arrêts aux niveaux Voyants/boutons/afficheurs Verification armoire/connectique

### INTERVENTIONS

Nombre de demandes	2	Temps passé	
Dépannages	1	39 min.	
Déblocages	0		
Autres demandes	1	19 min.	
Autres interventions			
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>58 min.</b>	

### Détail des interventions

Type	Date-heures	Technicien	Observations
Dépannage Sérénité 24h/24	Reçue le 12/02/2022 à 11:18 Arrivée à 15:07 Terminée à 15:46	CASIMIR Marx-Antoine	ASCBLQF : Bloquée fermée bloqué au 7e GARDIEN 0769505980  ANTIPATINAGE .REMIS EN SERVICE
Autre demande Sérénité 24h/24	Reçue le 02/02/2022 à 19:03 Arrivée le 03/02/2022 à 08:57 Terminée à 09:16	SADECCALY Adnane	DEP : Autre asc se bloque par inttemitence au -1 avec des usager et ouvre les porte au bout de plusieurs minute MME CHEVRAUX 0686440203  FONCTIONNE

### MISES A L'ARRET

Nombre	<b>0</b>	Durée	-
--------	----------	-------	---