

Appareil n°10695  
 RESIDENCE LES ORMES - 6 AVENUE JEAN  
 MOULIN 93100 MONTREUIL  
 Période du 01/03/2022 au 31/12/2022

### VISITES

Type	Nombre	Dernière visite
Visite d'entretien	4	16/06/2022
Contrôle Câble/Courroie et Parachute	1	08/07/2022
Etude de sécurité	0	27/04/2021

### Détail des visites

Type	Date-heures	Technicien	Opérations effectuées & Observations
Contrôle Câble/Courroie et Parachute	Le 08/07/2022	RAGUET Franck	CONTROLE CABLES ET PARACHUTE Contrôle Câbles/Courroie Contrôle Parachute/limiteur/poulie tendeuse
Visite d'entretien	Le 16/06/2022	FUDI Chacley	Contrôle des portes/serrures Contrôle du frein Essai du téléphone hors tension Arrêts aux niveaux Voyants/boutons/afficheurs Verification armoire/connectique
Visite d'entretien	Le 01/06/2022	FUDI Chacley	Contrôle des portes/serrures Contrôle du frein Essai du téléphone hors tension Arrêts aux niveaux Voyants/boutons/afficheurs Verification armoire/connectique
Visite d'entretien	Le 14/04/2022	ARABAT Chaadi	ENTRETIEN Contrôle des portes/serrures Essai du téléphone hors tension Arrêts aux niveaux Voyants/boutons/afficheurs
Visite d'entretien	Le 08/03/2022	CASIMIR Marx-Antoine	Contrôle des portes/serrures Essai du téléphone hors tension Arrêts aux niveaux Voyants/boutons/afficheurs

### INTERVENTIONS

Nombre de demandes	<input type="text" value="3"/>	Temps passé	<input type="text"/>
Dépannages	<input type="text" value="3"/>		<input type="text" value="2 h., 38 min."/>
Déblocages	<input type="text" value="0"/>		<input type="text"/>
Autres demandes	<input type="text" value="0"/>		<input type="text"/>
Autres interventions	<input type="text"/>		<input type="text"/>
<b>Total</b>	<input type="text" value="3"/>		<input type="text" value="2 h., 38 min."/>

### Détail des interventions

Type	Date-heures	Technicien	Observations
Dépannage Sérénité 24h/24	Reçue le 06/06/2022 à 15:46 Arrivée le 07/06/2022 à 14:08 Terminée à 15:32	FUDI Chacley	Appareil en panne bloquer au rdc , porte s'ouvre et se ferme a moitié par intermittence . MME CHEVRON AU 06 86 44 02 03  RESSORT D ACCOUPLEMENT CASSE REMISE EN ETAT
Dépannage Sérénité 24h/24	Reçue le 31/05/2022 à 18:45 Arrivée à 20:40 Terminée à 21:11	ARABAT Chaadi	ASCBLQF : Bloquée fermée Au 0- GARDIEN 0763712327  ASC A L'ARRET SUITE COUPURE EDF COTE CLIENT - GARDIEN NON PRESENT SUR LE SITE (ARRIVEE SUR SITE EN DEHORS HORRAIRE OUVERTURE LOGE) - AFFICHE APPOSER SUR ASC PR USAGER - DISJONCTEUR CLIENT A REARMER POUR QUE L'ASC REPARTE
Dépannage Sérénité 24h/24	Reçue le 14/05/2022 à 17:51 Arrivée à 20:59 Terminée à 21:44	CHAMIL Karim	Appareil en panne 1 usage bloque au 6eme étage  DEFAUT MOUVEMENT INCONTROLEE DE LA CABINE, REMISE EN SERVICE, ESSAIS OK

## MISES A L'ARRET

Nombre	<b>1</b>	Durée	<b>13 h., 5 min.</b>
--------	----------	-------	----------------------

### Détail des mises à l'arrêt

Mise à l'arrêt le...	Remise en service le...	Durée	Observations
31/05/2022 à 21:11	01/06/2022 à 10:16	13 h., 5 min.	ASC A L'ARRET SUITE COUPURE EDF COTE CLIENT - GARDIEN NON PRESENT SUR LE SITE (ARRIVEE SUR SITE EN DEHORS HORRAIRE OUVERTURE LOGE) - AFFICHE APPOSER SUR ASC PR USAGER - DISJONCTEUR CLIENT A REARMER POUR QUE L'ASC REPARTE  COUPURE COURANT COTE CLIENT-EFFACEMENT DEFAUT ET ESSAIS -REMISE EN SERVICE