

Appareil n°10694  
RESIDENCE LES ORMES - 12 AVENUE JEAN  
MOULIN 93100 MONTREUIL (IMPAIR)  
Période du 01/03/2022 au 31/12/2022

### VISITES

Type	Nombre	Dernière visite
Visite d'entretien	4	16/06/2022
Contrôle Câble/Courroie et Parachute	1	08/07/2022
Etude de sécurité	0	26/04/2021

### Détail des visites

Type	Date-heures	Technicien	Opérations effectuées & Observations
Contrôle Câble/Courroie et Parachute	Le 08/07/2022	GOMES Alexandre	CONTROLE CABLES ET PARACHUTE Contrôle Câbles/Courroie : Bon Contrôle Parachute/limiteur/poulie tendeuse : Bon
Visite d'entretien	Le 16/06/2022	FUDI Chacley	Contrôle des portes/serrures Contrôle du frein Essai du téléphone hors tension Arrêts aux niveaux Voyants/boutons/afficheurs Verification armoire/connectique
Visite d'entretien	Le 01/06/2022	FUDI Chacley	Contrôle des portes/serrures Essai du téléphone hors tension Arrêts aux niveaux Voyants/boutons/afficheurs Verification armoire/connectique
Visite d'entretien	Le 14/04/2022	ARABAT Chaadi	ENTRETIEN Contrôle des portes/serrures Essai du téléphone hors tension Arrêts aux niveaux Voyants/boutons/afficheurs
Visite d'entretien	Le 08/03/2022	CASIMIR Marx-Antoine	Contrôle des portes/serrures Essai du téléphone hors tension Arrêts aux niveaux Voyants/boutons/afficheurs Verification armoire/connectique

### INTERVENTIONS

Nombre de demandes	15	Temps passé	
Dépannages	13		11 h., 17 min.
Déblocages	2		41 min.
Autres demandes	0		
Autres interventions	6		1 j., 10 h., 14 min.
<b>Total</b>	<b>21</b>		<b>1 j., 22 h., 12 min.</b>

### Détail des interventions

Type	Date-heures	Technicien	Observations
Dépannage	Reçue le 28/06/2022 à 09:12 Arrivée à 10:54 Terminée à 11:23	RAGUET Franck	HS AU RDC- 0763712327 GARDIEN FIN DE COURSE BAS - ESSAIS ET REMISE EN SERVICE
Dépannage Sérénité 24h/24	Reçue le 18/06/2022 à 09:19 Arrivée à 10:51 Terminée à 11:01	GOMES Alexandre	ASCBRU : Ascenseur fait un bruit important quand il se déplace-M.LONGOT 0769505980 CONTROLE DU BRUIT
Dépannage	Reçue le 17/06/2022 à 15:54 Arrivée à 18:40 Terminée à 19:09	FUDI Chacley	HS AU 13EME ETGES- GARDIEN 0769505980 FONCTIONNE A L'ARRIVEE - ESSAIS EFFECTUEE RECUPERATION CLE EN FOSSE
Dépannage	Reçue le 16/06/2022 à 11:15 Arrivée à 14:44 Terminée à 16:23	FUDI Chacley	BLOQUEE AU RDC PORTE NE S OUVRE PAS GARDIEN AU 07 63 71 23 27 FONCTIONNE A MON ARRIVEE SUR SITE
Dépannage	Reçue le 07/06/2022 à 16:23 Arrivée à 17:51 Terminée à 19:29	BENABBAS Omar	BLOQUEE AU RDC GARDIEN AU 07 63 71 23 27 REGLAGE SERRURE ET PANNEAU RAPIDE PORTE PALIERE REZ-DE-CHAUSSEE
Dépannage	Reçue le 02/06/2022 à 10:44 Arrivée à 13:29 Terminée à 16:35	FUDI Chacley	BLOQUE AU RDC GARDIEN 0769505980 REMISE EN ETAT SHUNTE ET REGLAGE PORTE PALIERE
Dépannage	Reçue le 09/05/2022 à 15:15 Arrivée à 17:50 Terminée à 19:09	FUDI Chacley	BLOQUE AU RDC GARDIEN 0769505980 VERIFICATION LEVIER SERRURE PORTE PALIERE RDC
Dépannage	Reçue le 05/04/2022 à 08:18 Arrivée à 11:52 Terminée à 12:35	CHAMIL Karim	BLOQUE FERME AU RDC 0660448219 MR LIBERNAL MESSAGE 9H10 RESERVE REDUITE DECLANCHER, REARMEMENT DE CELUI-CI. SUSPICION OUVERTURE DE PORTE PAR UN TIERS.
Dépannage	Reçue le 31/03/2022 à 16:33 Arrivée à 18:44 Terminée à 19:25	BENABBAS Omar	BLOQUEE AU RDC GARDIEN AU 07 69 50 59 80 NETTOYAGE DU RAIL DE PORTE PALIERE AU REZ-DE-CHAUSSEE. REMISE EN SERVICE ET ESSAI
Dépannage Sérénité 24h/24	Reçue le 27/03/2022 à 12:15 Arrivée à 15:00 Terminée à 15:16	CASIMIR Marx-Antoine	Appareil en panne bloque sans plus de précision- MME JOLY 0675742665 VARIATEUR DE FREQUENCE EN DEFAUT - ESSAIS ET REMISE EN SERVICE
Déblocage	Reçue le 21/03/2022 à 10:43 Arrivée à 14:44 Terminée à 15:25	CASIMIR Marx-Antoine	1 USB AU 11EME PHONIE DAPH PREVENU A 10H45 ARRIVEE A 11H01 / 11H29 BLOQUEE AU RDC 1 USB DEFAUT VF ASCENSEUR REMIS EN.SERVICE
Dépannage Sérénité 24h/24	Reçue le 12/03/2022 à 10:08 Arrivée à 12:06 Terminée à 12:15	GOMES Alexandre	Appareil en panne 4personne bloqué au 9eme Ascenseur en service aucune personne bloqué force non coupe plusieurs essais effectués ras EN SERVICE ESSAIS OK
Déblocage Sérénité 24h/24	Reçue le 12/03/2022 à 09:26 Arrivée à 10:13 Terminée à 10:13	DAPHILIOM Désincarcération	USGBLQ - Personne bloquée 4personne bloqué au 9eme MR BERRUE AU 06 35 50 10 77 DAPH PREVENU A 09H31 ARRIVEE A 09H48 / 09H59 ASC EN SERVICE 0 USB

Type	Date-heures	Technicien	Observations
Dépannage	Reçue le 11/03/2022 à 17:03 Arrivée à 21:57 Terminée à 22:15	KHETTAL Lyazine	BLOQUEE AU RDC GARDIEN AU 07 69 50 59 80  REMISE EN SERVICE
Dépannage	Reçue le 11/03/2022 à 13:10 Arrivée à 15:42 Terminée à 16:08	CASIMIR Marx-Antoine	BLOQUE AU RDC GARDIEN 0660448219  REGLAGE SERRURE PORTE PALIERE RC ASCENSEUR SERVICE
Réparation	Arrivée le 14/06/2022 à 09:46 Terminée le 15/06/2022 à 08:22	VILLORDIN Louis	
Réparation	Arrivée le 14/06/2022 à 09:46 Terminée à 16:30	DAVRAIN Laurent	CHANGEMENT CABLETTE LIMITEUR  Pièce(s) remplacée(s) : BOUTON CABINE
Assistance Technique	Arrivée le 08/07/2022 à 09:10 Terminée à 09:30	RAGUET Franck	ESSAI DU PARACHUTE
Assistance Technique	Arrivée le 28/06/2022 à 14:14 Terminée à 16:54	GOMES Alexandre	ASSISTANCE
Assistance Technique	Arrivée le 28/06/2022 à 15:43 Terminée à 16:48	CHAMIL Karim	
Assistance Technique	Arrivée le 02/06/2022 à 15:58 Terminée à 16:49	DA CONCEICAO Jean-Claude	MOITIE DE REGLAGE DE LA SERRURE DE LA PORTE DU REZ-DE-CHAUSSEE

#### MISES A L'ARRET

Nombre	<b>0</b>	Durée	-
--------	----------	-------	---